



РОСЭНЕРГОАТОМ  
**ВНИИАЭС**

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»)

ул. Ферганская, д. 25, г. Москва, 109507,  
тел.: (499)796-91-33, факс: (495)376-83-33  
[www.vniiaes.ru](http://www.vniiaes.ru), e-mail: [vniiaes@vniiaes.ru](mailto:vniiaes@vniiaes.ru)

25.07.2018 № 32-2/4634

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О согласовании применения реагента  
«N-FAZA» для отмывки  
конденсаторных трубок блока 5  
НВО АЭС


Директору по развитию перспективных технологий проектов ООО «Тавр-Сервис»

А.Ф. Миронову  
e-mail: [tavr-service@mail.ru](mailto:tavr-service@mail.ru)

Уважаемый Александр Филиппович!

АО «ВНИИАЭС» рассмотрел представленные ООО «Тавр-Сервис» (исх. от 18.07.2018 г. № ТС-2572) материалы о результатах коррозионных испытаний трубки конденсатора энергоблока №5 Нововоронежской АЭС реагентами «Антиржавин» и «N-FAZA», а также информацию об их химическом составе, сертификаты соответствия, паспорта безопасности и технические условия. На основании представленной информации ВНИИАЭС согласовывает применение только реагента «N-FAZA» (ТУ 2499-014-670171122-2016) для химической промывки теплообменных трубок конденсаторов энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС.

Первый заместитель  
Генерального директора,  
директор ВНИИАЭС-НТП



А.Н. Лупишко

В.В. Быкова  
8(495) 376-15-41